

ÅRLEG INTERKONTROLL -

Ubetent og sjølvbetente hytter

Hytte:

Dato:

KONTROLLERT AV:



RØYKVARSLARAR

- For varslarar med laust batteri skal det bytast minimum ein gong per år. Varslarar med integrert batteri (10 års- varslar) skal bytast seinast etter 10 år eller når det integrerte batteriet er tomt.
- Røykvarslarar skal skiftast minimum kvart 10 år. Merk varslar med dato for neste utskifting.

SJEKKPUNKT	H. HYTTE		S.HYTTE	
	JA	NEI	JA	NEI
Varslarar med laust batteri er skifta siste 12 månadar				
Nye batteri er tilgjengeleg for gjester				
Gamle batteri lagrast på ein eigen stad (separat, teipa og merka)				
Er det oppdaga andre avvik ? (skriv på siste side)				

BRANSLØKKJEAPPARAT

- Det er anbefalt å vende apparata minst kvartalsvis for å unngå at pulveret får klumpar. Legg øyra inntil og høyr at pulveret dryss.
- Kontroller at slangar er godt festa og at splint/forsegling er intakt.
- Apparat som er eldre enn 5 år skal skiftast.
- Sjå merknad med dato for når brannsløkkjar skal leverast på lager. Levering skal skje innan 31. oktober 2030.

SJEKKPUNKT	JA	NEI	JA	NEI
Manometer er kontrollert/Manometer er på grønn				
Apparat er vende og kontrollert for klumpar (minst 4 gonger siste 12 månader)				
Alder på apparata er kontrollert				
Er brannsløkkjar plassert godt synleg, ikkje tildekt?				
Er det oppdaga andre avvik ? (skriv på siste side)				

GASS

- Det skal vera informasjon om trygg bruk av gassapparatet i permen på hytta.
- Regulatorsett (slange og regulator) må ikkje vere eldre enn 5 år. Produksjonsåret står på slangen.
- Kopling, slangeklemmer og liknande skal kontrollerast årleg.
- Alle gassflasker skal vera av typen kompositt. Om det er særskilt behov for stål/aluminium skal dette vegast opp mot tryggleikssyn
- **I opphaldsrom kan det vera inntil 55 liter gass**
 - Kompositt 2x 10 kg flasker/ 4 x 5 kg flasker.
 - Stål: 2 x 11 kg flasker / 3 x 7,5 kg flasker
- **I lufta bod med dør til det fri kan det lagrast 90 liter gass**
 - Kompositt: 4 x 10 kg flasker/ 7 x 5 kg flasker
 - Stål: 4 x 11 kg flasker / 5 x 7,5 kg flasker

SJEKKPUNKT	JA	NEI	JA	NEI
Koplingar og regulator er kontrollert				
Fungerer kokebluss tilfredsstillande				
Alder på regulatorsett er kontrollert. Dato for neste utskifting				
Er det skifta delar på apparatet siste 12 månader?				
Er det oppdaga andre avvik ? (skriv på siste side)				

ELDSTAD

- Alt brennbart materiale skal ha større avstand enn **30 cm** frå omn og røyr.
- Vedomnar skal kontrollerast for skadar på skrog, kittfalser, brennplater, dør, glas osv.
- Varm oske er kjelde til mange brannar. Omnane på hytta må tømmast for oske etter behov. Ta oska ut av omnen og opp i oskebøtta når er kald.

H. HYTTE S. HYTTE

SJEKKPUNKT	JA	NEI	JA	NEI
Avstand mellom eldstad og brennbart materiale er kontrollert				
Vedomnar er kontrollert				
Skorstein og røyr er feid, noter dato: _____				
Er det oppdaga andre avvik ? (skriv på siste side)				

RØMMINGSVEGAR

- Rømmingsvegar skal vere fri for hindringar.
- Dører og rømmingsvindauge skal vera mogleg å opne og rømme ut av ved behov.

H.HYTTE S.HYTTE

SJEKKPUNKT	JA	NEI	JA	NEI
Heng rømmingsplakat på plass?				
Er det kontrollert at rømmingsvegar er fri for hindringar				
Det er kontrollert at rømmingsvindauge – og dører lar seg opne				
Er det oppdaga andre avvik ? (skriv på siste side)				

GASSLAGRING

- Skal lagrast ståande på ubrennbart materiale.
- Gass skal ikkje lagrast i kjeller
- Gassflasker skal stå med god avstand til eldstad
- Tomme og fulle flasker skal sorterast slik at det blir oversiktleg.

Sjekkpunkt	H.HYTTE		S.HYTTE	
	JA	NEI	JA	NEI
Gassflasker innandørs er kontrollert. Bod eller skap som inneheld gassflasker skal vera skilta.				
Gasslagring i bod er kontrollert, ryddig og oversiktleg				
Er det oppdaga andre avvik ? (skriv på siste side)				

SOLCELLEANLEGG

SJEKKPUNKT	H.HYTTE		S.HYTTE	
	JA	NEI	JA	NEI
Er batteripolar (svart/raud) beskytta mot kortslutning? (er dei isolert/skjerma)				
Sitt koplingar godt fast på batteriet ?				
Fungerer eventuell USB-ladar?				
Øvrige delar av anlegget, kablar, armaturar, lampar er kontrollert for skade og lause koplingar?				
Er det oppdaga andre avvik ? (skriv på siste side)				

ANDRE KONTROLLPUNKT

SJEKKPUNKT	H.HYTTE		S.HYTTE	
	JA	NEI	JA	NEI
Plakat vedrørende branntryggleik på hyttene heng synleg på vegg				
Er det oppdaga andre avvik ? (skriv på siste side)				

Skildring av avvik
